



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 80 del 04/07/2014 -
Determinazione nr. 1707 del 04/07/2014

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Acque del Basso Livenza S.p.a. – Rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane provenienti dal depuratore di via Italia, da scolmatore di piena e rete fognaria isolata a servizio della frazione di Villotta in comune di Chions.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Società Acque del Basso Livenza S.p.a. con sede legale in Annone veneto (VE) viale Trieste, n. 11, con nota di data 05.12.13 assunta al prot. n. 323 del 03.01.14 ha presentato a nome del Direttore Generale pro-tempore l'istanza per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in comune di Chions di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1671 del 06.07.2010;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 31.03.2014 assunte al prot. n. 27473 del 31.03.14 e di data 28.05.14 assunte al prot. n. 44570 del 19.06.14;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati che sono presenti nel fascicolo informatico 2006/9.8/11 sottoscritti dal titolare dello scarico:

- scheda di rilevamento di scarico di acque reflue urbane, di data 05.12.2013;
- dichiarazione relativa alle reti fognarie, di cui all'art. 74 comma 1 lettera dd) del D.Lgs 152/06, di data 05.12.2013;
- Cartografia rete fognatura frazione di Villotta di Chions (Imhoff di via Italia), scala 1:5000;
- planimetria "Rete fognatura – Villotta", di data 18.10.2013;
- nota prot. n. 1086 del 28.05.2014;

RICHIAMATI, inoltre, i seguenti elaborati allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1671 del 06.07.2010:

- planimetria "Vasca Imhoff di via Italia – Villotta in Comune di Chion, di data 23.11.2009;
- relazione "Impianto di Villotta Est (via Italia) con allagate mappa catastale e sezione delle apparecchiature della vasca Imhoff;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma Direttore Generale e Legale Rappresentante pro-tempore della Società Acque del Basso Livenza S.p.a. e di data 05.12.2013;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente

autorizzazione che:

1. le acque reflue urbane si originano:
 - a) dalla fognatura di tipo misto a servizio dell'abitato di Villotta (zona est) che convoglia acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento al depuratore ubicato in via Italia;
 - b) da un tratto di rete fognaria di tipo misto a servizio dell'abitato di Villotta (zona est), non recapitante a un impianto di trattamento finale, che convoglia acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento;
2. l'istanza di autorizzazione è riferita ai seguenti scarichi così caratterizzati:
 - a) scarico terminale da impianto di depurazione (B4) sito in via Italia in località Villotta (zona est) su Fosso Cornia;
 - b) scarico da scolmatore di piena su Fosso Cornia ubicato subito a monte dell'impianto di depurazione (SF 6);
 - c) scarico terminale (SO7) proveniente da tratto di rete fognaria di cui al punto 1 lettera b), ubicato nel tratto terminale di via Mattei e con recapito in corpo idrico superficiale "non denominato" con portata nulla inferiore a 120 gg/anno;
3. lo scarico dal depuratore e dallo scolmatore di piena fanno parte degli agglomerati di "CHIONS Villotta" di 1327 (a.e.) abitanti equivalenti (di cui 1262 residenti e 65 fluttuanti), e di "CHIONS Cividale" di 21 a.e. (solo residenti), lo scarico SO7 fa parte dell'agglomerato di "CHIONS Uberco" è di 11 a.e. (di cui 5 residenti e 6 fluttuanti) come indicato nel documento denominato "Analisi conoscitiva" di cui alla Del. G.R. n. 2.000 del 15.11.12;
4. l'impianto di depurazione ha una potenzialità di progetto di circa 225 abitanti equivalenti ed è formato dalle seguenti apparecchiature: griglia a pulizia manuale, pozzetto di sollevamento, sezione di dissabbiatura statica, vasca Imhoff, letto di essiccamento;
5. le reti fognarie di cui al punto 1 lettere a) e b) non convogliano acque reflue industriali;
6. le acque reflue domestiche che confluiscono nel tratto di rete fognaria di cui al punto 1 lettera b) sono sottoposte a un trattamento in vasca Imhoff e condensagrassi prima di essere immesse nella fognatura comunale;
7. i recapiti finali dell'impianto di depurazione e dello scarico terminale dal tratto di rete fognaria non recapitante a un impianto di trattamento finale sono costituiti da corpi idrici superficiali con portata nulla per meno di 120 giorni all'anno;
8. nella planimetria di data 23.11.09 è indicato a valle della vasca Imhoff il pozzetto di "prelievo e campionamento";

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione il Legale Rappresentante pro-tempore ha dichiarato che *"lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione"*;

DATO ATTO CHE questo Ufficio:

- con nota prot. n. 28539 del 03.04.2014, è stato comunicato l'avvio del procedimento, informando anche l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e il Comune di Chions
- con nota prot. n. 36966 del 19.05.2014 avviava il procedimento di archiviazione dell'istanza del 05.12.2013 non essendo state presentate le integrazioni, necessarie ai fini istruttori, chieste con nota prot. n. 28539 del 03.04.2014 e con successiva nota prot. n. 46793 del 30.06.2014 riavviava il procedimento di

autorizzazione, a seguito dell'invio da parte della Società Acque del Basso Livenza S.p.a. delle integrazioni richieste;

DATO ATTO di quanto indicato da ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone nella nota prot. n. 3901-P del 09.07.12, assunta al prot. n. 53806 del 11.07.12, in merito alla necessità di prevedere l'effettuazione anche degli autocontrolli sui nutrienti Azoto totale e Fosforo totale in ingresso e uscita dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore a 50 abitanti equivalenti e autocontrolli sui parametri azoto ammoniacale, nitrico e nitroso, al fine di valutare la pressione del carico inquinante complessivo immesso nei corpi recettori dei relativi scarichi;

PRESO ATTO che la Società ha presentato referti di analisi di acque allo scarico dall'impianto di depurazione con timbro di chimico iscritto all'albo al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico su corpo idrico superficiale;

CONSIDERATA la presenza nell'impianto di una griglia grossolana a pulizia manuale che deve essere mantenuta efficiente al fine di evitare il suo possibile intasamento e conseguente sfioro di parte dei reflui in ingresso;

RITENUTO pertanto di prescrivere un controllo settimanale dell'impianto da parte di personale incaricato al fine di verificare la corretta funzionalità della griglia;

RITENUTO che debba essere rispettata per lo scarico dall'impianto di depurazione (B4) e per lo scarico terminale dal tratto di rete fognaria (S07) non recapitante ad un impianto di trattamento finale di cui al punto 2 lettera c), i limiti della tabella C1 del Piano Generale per il Risanamento delle Acque di cui al D.P.G.R. n. 384/82, ai sensi degli art. 14 e 23 delle Norme di attuazione dello stesso;

CONSIDERATO che l'efficacia del sistema di depurazione in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO, pertanto, di prescrivere alcuni interventi di gestione e manutenzione sull'impianto di depurazione come riportati nel dispositivo della presente determinazione;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 163 del 22.08.13, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.10.13;

VISTA la ricevuta di versamento di totali € 600,00, versati in occasione delle richieste di autorizzazione allo scarico, in capo alla medesima società, per gli impianti siti in comune di Chions depuratore Via Villafranca, Via Italia, Via Cadore, introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche" giusta reversale n. 7236 del 12.12.13;

RITENUTO per quanto sopra di procedere a conguaglio delle spese sostenute in occasione del rilascio dell'ultima delle autorizzazioni ricomprese nel versamento e, pertanto per l'autorizzazione depuratore di Via Cadore;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R. 16/2008;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;
- Deliberazione G.R. 2000 del 15.11.12;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 20.06.2014, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società Acque del Basso Livenza S.p.a., è autorizzata, in persona del Legale rappresentante Pro tempore, agli scarichi in comune di Chions, di acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione di via Italia su fosso Cornia, dallo scolmatore di piena e da un tratto di rete fognaria, come descritti nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) fino all'approvazione del Piano di Tutela delle Acque deve essere rispettata, per lo scarico dall'impianto di depurazione (B4) e per lo scarico terminale (S07) dal tratto di rete fognaria non recapitante ad un impianto di trattamento finale di cui al punto 2 lettera c) delle premesse, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue urbane che non convogliano scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 articoli 101 e 105, in particolare la tabella C1 del D.P.G.R. n. 384/82;
 - b) gli sfioratori di piena possono sfiorare solo in tempo di pioggia e nel rispetto dei rapporti di diluizione del Piano regionale per il risanamento delle acque (DPGR 384/82);
 - c) le apparecchiature dell'impianto di depurazione e lo scolmatore di piena devono essere mantenute in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo tra l'altro:
 - un controllo dell'impianto almeno settimanale da parte di personale incaricato che dovrà essere documentato in apposito quaderno reso a disposizione dell'autorità di controllo;

- l'allontanamento dei fanghi dalla vasca Imhoff con la frequenza prevista dalla DCIA 04.02.1977 e la periodica asportazione degli altri rifiuti prodotti nell'impianto di trattamento (grigliato, sabbie, olii...) che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;

- d) devono essere resi accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo:
- lo scarico dall'impianto di depurazione e il punto di immissione nel corpo idrico recettore, lo scarico dallo scolmatore di piena nonché tutti i componenti dell'impianto di depurazione per le eventuali ispezioni;
 - lo scarico di cui al punto 2 lettera c) delle premesse;

Il campionamento dello scarico dall'impianto di depurazione e dello scarico di cui al punto 2 lettera c) delle premesse devono potersi espletare con le modalità previste dal D.P.G.R. n. 384/82.

I dispositivi e i manufatti devono essere idonei allo scopo.

3. Devono essere effettuati con l'ubicazione e la frequenza precisati, almeno i seguenti autocontrolli dalla data di ricevimento o di ritiro del presente atto:
 - a) sui reflui in ingresso e uscita dall'impianto di depurazione sui parametri: COD, BOD, Materiali in sospensioni totali, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Azoto Totale (come N) e Fosforo totale (come P) almeno ogni sei mesi;
 - b) sullo scarico di cui al punto 2 lettera c) delle premesse su COD, BOD e Materiali in sospensioni totali con frequenza annuale;I rapporti di prova di cui ai punti a) e b) devono essere sottoscritti da tecnico abilitato e messi a disposizione dell'autorità di controllo;
4. Nel caso di interruzione del funzionamento dell'impianto o parti di esso per ristrutturazione, ampliamento o manutenzione dovrà essere rispettata la disciplina di cui all'art. 18 comma 29 della L.R. 13/2002.
5. E' facoltà della Società stabilire, anche mediante informazione e formazione al personale addetto all'impianto, un piano di misure operative da adottare in situazioni di emergenza che provocano alterazioni nel normale funzionamento dell'impianto.
6. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
7. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge; inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
8. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento e pertanto fino al 05.07.2018 ed efficace dalla data di ricevimento o del ritiro della stessa. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.

9. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
10. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
11. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni,
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
12. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
13. Di dare atto che per quanto riguarda il conguaglio delle spese sostenute si procederà in occasione del rilascio dell'ultima delle autorizzazioni ricomprese nel versamento di cui alle premesse.
14. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.
15. Il presente atto verrà trasmesso alla Società Acque del Basso Livenza S.p.a. quale titolare della presente autorizzazione, al Comune di Chions, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 04/07/2014

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 04/07/2014 03:45:16

IMPRONTA: 391F773E8004B9AC90EE2B36E9FD45E401FFF3E6E26EFE6B28A711B595AD3477
01FFF3E6E26EFE6B28A711B595AD3477211665F8919507FE653B6549326EE671
211665F8919507FE653B6549326EE6718319F741C1A5092E83314E70ABB406C5
8319F741C1A5092E83314E70ABB406C5F9152C02010A8C7205465B4C1467A60B